



TEST REPORT




Customer Name & Address, Contact Number	Colour Innovation Academy Survey No. 85/6B Village Tathawade, Next to Decathlon, Bhumkar Chowk Road Tathawade, Wakad, Pune, Maharashtra 411033,	Report No.	ALPL-26-27-773
		Report Date	24-08-2026
		Sample Code	AQ-13355
		ULR No.	TC1621026000001069F
Sample Description	Drinking Water	Sample Received Date	19-08-2026
		Sample Condition	Room Temperature
Test / Parameters	Chemical	Sample Drawn By	Customer
Quantity	1 Litre	Sample Collected By	Lab Person
Analysis Started Date	19-08-2026	Discipline	Chemical
Analysis Completion Dt.	24-08-2026	Group	Water

RESULT DETAILS

Sr.No.	Parameter	Result	Unit	Test Method Name	Limit
1	pH	7.85	~~~	IS 3025 Part 11	6.5 to 8.5
2	Total Dissolved Solids (TDS)	90.00	mg/lit	IS 3025 Part 16	500 (Max)
3	Electrical Conductivity at 25°C	184.2	µmhos/cm	IS 3025 Part 14	~~~~
4	Turbidity	<1.00	NTU	IS 3025 Part 10	1 (Max)
5	Total Alkalinity (as CaCO ₃)	50.00	mg/lit	IS 3025 Part 23	200 (Max)
6	Total Hardness (as CaCO ₃)	70.04	mg/lit	IS 3025 Part 21	200 (Max)
7	Calcium (as Ca)	23.94	mg/lit	IS 3025 Part 40	75 (Max)
8	Magnesium (as Mg)	11.20	mg/lit	IS 3025 Part 46	30 (Max)
9	Chloride (as Cl)	19.28	mg/lit	IS 3025 Part 32	250 (Max)
10	Sulphate (as SO ₄)	<1.00	mg/lit	IS 3025 Part 24 Sec1:2022	200 (Max)
11	Odour	Agreeable	~~~	IS 3025 Part 6	Agreeable

Remarks: IS:10500:2012 Standard. As per sample received & test performed Chemical Analysis of all above mentioned parameters are complied.

S. Sanhita Gavai
Mrs. Sanhita Gavai
Reviewed By



Note: 1) Results related to tested sample Only. 2) Test report should not be reproduced partially 3) mg per l' is equivalent to 'ppm'. 4) Based upon request, Sample was tested for above mentioned parameters only. 5) Report is intended to be used for informational purpose only & should not be used for regulatory and/or legal purposes. 6) If water source as borewell water it's recommended to have RO treatment for drinking. 7) Samples will be disposed of 7 days after testing from the date of issue of the report, unless otherwise requested by the sender.


----- End of report -----

Hema Gehrani.
Trustee

M: +91 8669664604 / 8669664601 E: response@aqualab.in W: www.aqualab.in
A: BR-1, 401 to 405, B Wing, 4th Floor, Inox Multiplex Building, G. P. Road, 104,
S.N. 02163, P. No. 104,
Ishan Co-op Hsg, Pratham Bungalow,
Wakad, Pune, Maharashtra, 411057



TEST REPORT

Customer Name & Address, Contact Number	Colour Innovation Academy Survey No. 85/6B Village Tathawade, Next to Decathlon, Bhumkar Chowk Road Tathawade, Wakad, Pune, Maharashtra 411033,	Report No.	AQUA-26-27-933		
		Report Date	24-08-2026		
		Sample Code	AQ-13355		
Sample Description	Drinking Water	Sample Received Date	19-08-2026		
		Sample Condition	Room Temperature		
Test / Parameters	Chemical & Biological	Sample Drawn By	Customer		
Quantity	1Litre	Sample Collected By	Lab Person		
Analysis Started Date	19-08-2026	Discipline	Chemical & Biological		
Analysis Completion Dt.	24-08-2026	Group	Water		
RESULT DETAILS					
Sr.No.	Parameter	Result	Unit	Test Method Name	Limit
1	Colour	Colourless	~~~	IS 3025 Part 4	Colourless
2	Iron (as Fe)	<0.1	mg/lit	IS 3025 Part 53	0.3 (Max)
3	Total Coliform	Absent	CFU/100ml	IS 1622	Absent
4	E Coli	Absent	CFU/100ml	IS 1622	Absent
Remarks: IS:10500:2012 Standard. As per sample received & test performed Chemical & Biological Analysis of all above mentioned parameters are complied.					
 Mrs. Sanchita Gavai Reviewed By		 Mr. Mangesh Sarve Authorized Signatory			
Note: 1) Results related to tested sample Only. 2) Test report should not be reproduced partially. 3) mg per l' is equivalent to ppm. 4) Based upon request, Sample was tested for above mentioned parameters only. 5) Report is intended to be used for informational purpose only & should not be used for regulatory and/or legal purposes. 6) If water source as borewell water it's recommended to have RO treatment for drinking. 7) Samples will be disposed of 7 days after testing from the date of issue of the report, unless otherwise requested by the sender. 8) TNTC-Too Numerous to Count 9) BDL- Below Detection Limit					

----- End of report -----

Hema Gehari

Trustee

Colours Educational Society
S.N.O210/3 A, Plot No.104,
Ishan Co-op Hsg. 1 Tatham Bungalow,
Wakad, Pune, Maharashtra, 411057

M: +91 8669664604 / 8669664601 E: response@aqua-lab.in W: aqua-lab.in
 A: BR-1, 401 to 405, B Wing, 4th Floor, Inox Multiplex Building, Jai Ganesh Vision,



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका १३७

(नागरी व प्रशासकीय सेवेसाठी आय.एस.ओ. १००१ : २००८ प्रमाणपत्र प्राप्त संस्था)
पाणीपुरवठा विभाग, 'ड' - क्षेत्रीय कार्यालय, औंध - रावेत रोड, रहाटणी - १७.

Email - dward@pcmcindia.gov.in Website - www.pcmcindia.gov.in

जावक क्र.: डक्षेका/पापु/कावि/ २४ / २०२६.

दिनांक :- ११/०८/२०२६.

प्रति,

विकसक - श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर ०१ तर्फे
लीज होल्डर कलर्स एज्युकेशन सोसायटी,
आर्किटेक्ट - श्री. योगेश एस. मनक्षे,
शॉप नं. ५/६, दि वुड सोसायटी, वाकड, पुणे - १७.

विषय :- बांधकाम भाग पूर्णत्वाचे दाखल्यासाठी ईमारतीच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा तपासणी दाखला.
(ईमारत क्र. १ - शैक्षणिक क्षेत्र - ८६६.५६ चौ.मी. व ईमारत क्र. २ - शैक्षणिक क्षेत्र - ७४९.३८ चौ.मी.
= एकुण शैक्षणिक क्षेत्र १६१५.९४ चौ.मी.)

संदर्भ :- आपले टोकन क्र. १०३३२६२७०००८२४४ दिनांक :- ०१/०९/२०२६.

उपरोक्त संदर्भानुसार आपणांस कळविण्यात येते की, मौजे - ताथवडे, स.नं. ८५/६८, येथील शैक्षणिक ईमारतीचा पाणीपुरवठा व्यवस्था जमिनीखालील पाण्याची टाकी (क्षमता ७४४६२ लिटर) आणि ईमारतीवरील पाण्याची टाकी (Sintex Tank - ३००० X ९ Nos. = २७००० Liter. & ५००० X २ Nos. = १०००० Liter. = एकुण क्षमता ३७००० लिटर) यासह पूर्ण झाल्याचे आढळले आहे. सदर ठिकाणी बोअरवेल घेण्यापूर्वी मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील 'ना' हरकत दाखला घेणे आवश्यक आहे. मनपाकडील उपलब्ध पाणीपुरवठ्यानुसार व त्या - त्या वेळच्या पाणीपुरवठा धोरणानुसार गृहसंकुलाला नळ कनेक्शन मंजूर करणेत येईल. सदरचा दाखला एकुण - (ईमारत क्र. १ - शैक्षणिक क्षेत्र - ८६६.५६ चौ.मी. व ईमारत क्र. २ - शैक्षणिक क्षेत्र - ७४९.३८ चौ.मी. = एकुण शैक्षणिक क्षेत्र १६१५.९४ चौ.मी.) या क्षेत्राकरिता देणेत येत आहे. (प्लॉटचे क्षेत्रफळ - ७११२.३० चौ.मी.) तसेच सदर गृहप्रकल्पाचे विकसक श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर ०१ तर्फे लीज होल्डर कलर्स एज्युकेशन सोसायटी यांचेकडे मनपाची कुठलीही थकबाकी असल्यास अथवा भविष्यकाळात तसे निदर्शनास आल्यास थकबाकी भरणेची पूर्ण जबाबदारी ही वरील विकसकांची राहिल.

महापालिकेकडील टप्पा क्र. ५ व ६ (भामा आसखेड व आंद्रा प्रकल्प) पूर्ण होईपर्यंत मनपास पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही. याबाबत आपणांकडून रु. ५००/- च्या स्टॅप पेपर वर (Noted & Registered at Serial No. ८४८ / २०२६) दि. १०/०८/२०२६ रोजी हमीपत्र लिहून घेण्यात आलेले आहे. हमीपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे सदनिकां धारकांना मनपाकडील टप्पा क्र. ५ व ६ (भामा आसखेड व आंद्रा प्रकल्प) पूर्ण होईपर्यंत, आपणां तर्फे स्वखर्चाने पाणीपुरवठा करण्याच्या व पाण्याच्या टाक्या, Plumbing, Recycling unit, STP, Rain Water Harvesting या बाबत तांत्रिक माहिती / नकाशे सोसायटी मधील रहिवाश्यांना देण्याच्या अटी व शर्तीस अनुसरून सदरचे पूर्णत्वाचे 'ना' हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

सदरचा भाग पूर्णत्वाचा दाखला (ईमारत क्र. १ - शैक्षणिक क्षेत्र - ८६६.५६ चौ.मी. व ईमारत क्र. २ - शैक्षणिक क्षेत्र - ७४९.३८ चौ.मी. = एकुण शैक्षणिक क्षेत्र १६१५.९४ चौ.मी.) करिता देणेत आला असे.

सदर यापुढी पत्र क्र. (१),(२), नुसार शैक्षणिक ईमारती करिता भाग पूर्णत्वाचे दाखले देणेत आले होते.

- (१) जावक क्र. - डक्षेका/पापु/कावि/३६९२/२४, दि. १९/०६/२४, ईमारत क्र. २ शैक्षणिक क्षेत्र १२५२.२२ चौ.मी. भि.
- (२) जावक क्र. - डक्षेका/पापु/कावि/ ३९९/२५, दि. ११/०९/२५, ईमारत क्र. १ शैक्षणिक क्षेत्र १७३२.९३ चौ.मी. भि.

तरी सदर ईमारतीस बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करणेस या विभागाची हरकत नाही. महानगरपालिकेमार्फत पाण्याची पूर्ण सोय होईपर्यंत सदर ईमारतींना स्वखर्चाने पाणी देण्याची जबाबदारी विकसकांची राहिल, याबाबत महापालिका जबाबदार असणार नाही. वरील सर्व बाबींस अधिन राहून पाणीपुरवठा विभागाचा भाग पूर्णत्वाचा दाखला देणेत येत आहे.



कार्यकारी अभियंता

पाणीपुरवठा विभाग, ग्रॅन्डिटी 'ड' क्षेत्रीय कार्यालय),
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८.

प्रत,

मा. शहर अभियंता, बांधकाम परवानगी विभाग
यांचे माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी.



प्रति,

M/S VASTUSHAILI ARCHITECTS
 ARCHITECT YOGESH S. MANAKSHE
 SHOP NO. 5/6, THE WOOD SOCIETY,
 WAKAD, PUNE- 411017.

विषय :- UDCPR नुसार प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक असलेल्या

बांधकामाकरीता भाग पूर्णत्व 'नाहरकत दाखला' (Part Completion NOC) देणेबाबत....

संदर्भ :- १) श्री. अशोकसिंग हरचुमल जमतानी, श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी तर्फे लिज होल्डर्स क्लर्स एज्युकेशन सोसायटी यांचे द्वारा ला. आर्किटेक्ट मे. वास्तुशैली आर्किटेक्ट यांचा दिनांक ०९/१०/२०२५ रोजीचा अर्ज.

२) या विभागाकडील जलनिःसारण बांधकाम परवानगी ना हरकत दाखला

क्र. जनि/डक्षेका/ड/३२३/२०२४ दिनांक २४.०५.२०२४

३) या विभागाकडील जलनिःसारण बांधकाम भाग पूर्णत्व ना हरकत दाखला

क्र. जनि/डक्षेका/ड/३१८/२०२४ दिनांक २४.०६.२०२४

४) या विभागाकडील सुधारित ड्रेनेज बांधकाम परवानगी ना हरकत दाखला

क्र. जनि/डक्षेका/ड/३३/२०२५ दिनांक १०.०१.२०२५

५) या विभागाकडील जलनिःसारण बांधकाम भाग पूर्णत्व ना हरकत दाखला

क्र. जनि/डक्षेका/ड/७०१/२०२५ दिनांक १७.१०.२०२५

६) चलत पावती क्र. ३०३३२५२६००३७४४४, दिनांक १८/०३/२०२६

प्रकल्पाचे नाव /विकसकाचे नाव	श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर १ तर्फे लिज होल्डर्स क्लर्स एज्युकेशन सोसायटी.		
प्रकल्पाचा पत्ता	सव्हें नं. ८५/६व मोजे - ताथवडे, पुणे.		
ला. आर्किटेक्ट	मे. वास्तुशैली आर्किटेक्टस्, (आर्किटेक्ट योगेश मनक्षे) शाॅप नं. ५/६, द वुडस् सोसायटी, वाकड, पुणे-४११०१७		
बांधकाम चालू करणेकरीता बांधकाम परवानगी दाखला क्र.	क्रमांक बी. पी. / ताथवडे / ०२ / २०२५ दिनांक २१ / ०१ / २०२५		
परवानगी ना हरकत दाखला क्र.	क्र.डक्षेका/जनि/ड/३२३/२०२४ दिनांक - २४.०५.२०२४		
सुधारित परवानगी ना हरकत दाखला क्र.	क्र. जनि/डक्षेका/ड/३३/२०२५ दिनांक १०.०१.२०२५		
पर्याप्तता तपासणी (सल्लागार)	दिनांक - १०९/२०२६		
स्थळ पाहणी दिनांक	दिनांक - १०९/२०२६		
फी भरलेची पावती क्र.	३०३३२५२६००३७४४४,	दिनांक १८/०३/२०२५	
रक्कम रुपये.	४०,५००/-		
मिळकतीचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	७११२.३०	एकूण बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी)	६६८७.९४
निवासी बांधकाम क्षेत्र (चौ. मी.)	०	वाणिज्य बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी)	२०८६.८५
		शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी)	४६०१.०९
एकूण सदनिका (निवासी) -	०	एकूण इमारतींची संख्या	३.००
सदर शैक्षणिक व वाणिज्य बांधकाम प्रकल्पामधील ६६८७.९४ चौ. मी. बांधकाम क्षेत्रामधील स्कुल विल्डींग १ मधील २५९९.४९ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र व स्कुल विल्डींग २ मधील २००१.६० चौ. मी. क्षेत्र व २०८६.८५ वाणिज्य बांधकाम क्षेत्र नियोजित आहे.			
एकूण निवासी सदनिका -	०		
आवश्यक पाणीपुरवठा (K.I.D)	६३.००	तयार होणारे मेलापाणी (K.I.D)	६३.००
Grey water Treatment Plant ची क्षमता (meter cube per day)	१४०.००	तंत्रज्ञान	MBBR
भाग पूर्णत्वाकरीता मागणी केलेले व पूर्ण झालेले शैक्षणिक बांधकाम प्रकल्पामधील स्कुल विल्डींग १ मधील दुस-या मजल्यावारील ८६६.५६ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र व स्कुल विल्डींग २ मधील दुस-या मजल्यावारील ७४९.३८ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र असे एकूण मिळून १६१५.९४ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र.			
सदर शैक्षणिक व वाणिज्य बांधकाम प्रकल्पामधील स्कुल विल्डींग १ मधील तळ मजला व पहिल्या मजल्यावारील १७३२.९३ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र व स्कुल विल्डींग २ मधील तळ मजला व पहिल्या मजल्यावारील १२५२.२२ चौ. मी. क्षेत्राकरीता संदर्भ क्र. ३ व ५ चे अन्वये ड्रेनेज बांधकाम भाग पूर्णत्व ना हरकत दाखला देणेत आलेला आहे.			
मिळकतीचे क्षेत्रफळ (चौ.मी)	७११२.३०	एकूण बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी)	६६८७.९४
निवासी बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी)	०.००	वाणिज्य बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी.)	०.००
		शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र (चौ.मी)	१७३२.९३
एकूण सदनिका (निवासी)	०	एकूण इमारतींची संख्या	३.००
सदनिकांची विंग निहाय संख्या			
सदर शैक्षणिक व वाणिज्य बांधकाम प्रकल्पामधील ६६८७.९४ चौ. मी. बांधकाम क्षेत्रामधील स्कुल विल्डींग १ मधील २५९९.४९ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र व स्कुल विल्डींग २ मधील २००१.६० चौ. मी. क्षेत्र व २०८६.८५ वाणिज्य बांधकाम क्षेत्र नियोजित आहे.			

मोजे ताथवडे, पुणे येथील सव्हें नं.- ८५/६व मधील श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर १ तर्फे लिज होल्डर्स क्लर्स एज्युकेशन सोसायटी यांचे वाणिज्य व शैक्षणिक बांधकाम प्रकल्पामधील स्कुल विल्डींग १ मधील दुस-या मजल्यावारील ८६६.५६ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम कृ. मा. पहा

Thoma Jethani
 Trustee

क्षेत्र व स्कूल बिल्डींग २ मधील दुस-या मजल्यावारील ७४९.३८ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र असे एकूण मिळून १६१५.९४ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्राचे जलनिःसारण विषयक काम पूर्ण झालेचे आढळले असून सदर बांधकाम प्रकल्पाचे विकसक श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर १ तर्फे लिज होल्डर्स कलर्स यांनी ४५.०० m³/day क्षमतेचा Grey Water Treatment Plant बांधणे ऐवजी १४०.०० m³/day क्षमतेचा मैलाशुद्धिकरण प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) बांधणेत आलेला आहे. सदर बांधणेत आलेल्या मैलाशुद्धिकरण प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) बाबत दिनांक ०१ एप्रिल २०२६ रोजीचे सादर केलेल्या हमीपत्रास व खालील दिलेल्या अटीस अधिन राहून व खालील दिलेल्या अटीवर सदरचा ड्रेनेज बांधकाम भाग पूर्णत्वाचा 'ना हरकत' दाखला (Part Completion NOC) देणेत येत आहे.

अटी

- १) वाणिज्य व शैक्षणिक बांधकाम प्रकल्पांमधील इमारतीचे वापराकरीता बांधणेत आलेला १४०.०० के. एल. डी. / प्रतिदिन क्षमतेचे Sewage Treatment Plant कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक असून यामधून निष्पन्ना-या गाळाची विल्हेवाट Central Public Health And Environmental Engineering Organization (CPHEO) च्या नियमावलीनुसार करणे विकसक / सोसायटी यांचेवर बंधनकारक राहील.
- २) सदर १४०.०० के. एल. डी. / प्रतिदिन क्षमतेचे Sewage Treatment Plant कार्यान्वित ठेवणे, त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे व त्यापेटी येणारा खर्च याची जबाबदारी विकसनकर्ता श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर १ तर्फे लिज होल्डर्स कलर्स एज्युकेशन सोसायटी यांची राहील.
- ३) Sewage Treatment Plant मध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता MPCB च्या मानांकनाच्या मर्यादित ठेवण्याची जबाबदारी आपली राहील. याकरीता चे Outlet ला Online Monitoring System बसविणेत यावी. तसेच मनपामार्फत तयार करणेत आलेल्या संगणक प्रणाली वरील ईशवॉर्डवर याबाबतची दैनंदिन माहिती भरणेत यावी.
- ४) सदर प्रकल्पास Sewage Treatment Plant कार्यान्वित ठेवणे तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे.
- ५) प्रकल्पाच्या/इमारतीच्या अंतर्गत जलनिःसारण व्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी आपली राहील तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा किमान ३०% पुनर्वापर करणे बंधनकारक राहील.
- ६) प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वागकाम, गाड्याधुणे, टॉयलेट प्लशिंग, शेतीकाम, रस्ते सफाई तसेच इतर पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामाकरीता करणेत यावा.
- ७) Sewage Treatment Plant चालविणे व त्याचे देखभाल दुरुस्ती करणेसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमणे इत्यादी बाबी विकसक / सोसायटीवर बंधनकारक राहील.
- ८) Sewage Treatment Plant प्रकल्पाबाबतची माहिती गाळेधारकास गाळा घेतानाच देणे विकसन कर्त्यावर बंधनकारक असल्याने यासाठीची आवश्यक ती पुर्तता करणे व Sewage Treatment Plant सोसायटीस हस्तांतरण झाले नंतर सोसायटीवर सर्व नियम व अटी बंधनकारक असल्याने यासाठीची आवश्यक ती पुर्तता करून Sewage Treatment Plant चे हस्तांतरण करणे इ. बाबी विकसकावर बंधनकारक राहील.
- ९) प्रस्तुत प्रकरणी मान्य नकाशांमध्ये Sewage Treatment Plant ची जागा दर्शविलेली आहे. सदर जागेबाबत भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी विकसक यांची राहील.
- १०) Sewage Treatment Plant च्या आवागमन मध्ये सुरक्षिततेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणेत यावे. याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी विकसक / सोसायटी यांची राहील.
- ११) अर्जदार यांनी अर्जासोबत सादर केलेली माहिती अथवा कागदपत्रे चुकीची / दिशाभूल करणारी आढळल्यास प्रस्तुतचा नाहरकत दाखला रद्द करणेत येईल.
- १२) विषयान्वित Sewage Treatment Plant साठी लागणारे पंप व टाकी तसेच सरक्षिततेसाठी शेड व ध्वनीप्रदुपण रोखण्यासाठी ब्लोअरकरीता कॅनोपी इत्यादीची व्यवस्था करणे विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील.
- १३) पर्यावरणाच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र प्रदुपण नियंत्रण मंडळ व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत पर्यावरण (संवर्धन) कायदा १९८६ नुसार कायदेशिर कारवाई केली जाईल.
- १४) सदर प्रकल्पाकरीता Rain Water Harvesting करणे बंधनकारक आहे. तथापि, भूजल उपसा करावयाच्या झाल्यास त्याबाबत सक्षम प्राधीकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल.
- १५) धनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, इ-वेस्ट व्यवस्थापन नियम २०१६ तसेच प्लॅस्टिक व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक असून त्यानुसार प्रकल्पाच्या/सोसायटीच्या आवारात तयार होणाऱ्या ओल्या व सुक्या कचऱ्याची स्वछर्चा शिब्रोत पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक राहील.
- १६) इमारतीच्या आवारात तयार होणारे Grey water व्यतिरिक्त सांडपाणी (Black water) मनपाच्या ड्रेनेज लाईनचा जलनिःसारण विभागाची पुर्वपरवानगी घेऊनत जोडण्यात यावे.
- १७) बांधकाम राडागोडा याची विल्हेवाट लावण्यासाठी Construction and Demolition Waste Rule 2016 मधील तरतुदींचे पालन करणे विकसकावर बंधनकारक असून निर्माण होणा-या राडागोडा मटेरियलचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करावा.

उपरोक्त अटीस अधिन राहून मौजे ताथवडे, पुणे येथील सर्व्हे नं. ८५/६ व मधील श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर १ तर्फे लिज होल्डर्स कलर्स एज्युकेशन सोसायटी यांचे वाणिज्य व शैक्षणिक बांधकाम प्रकल्पांमधील स्कूल बिल्डींग १ मधील दुस-या मजल्यावारील ८६६.५६ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र व स्कूल बिल्डींग २ मधील दुस-या मजल्यावारील ७४९.३८ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्र असे एकूण मिळून १६१५.९४ चौ. मी. शैक्षणिक बांधकाम क्षेत्राचे जलनिःसारण विषयक काम पूर्ण झालेचे आढळले असून सदर बांधकाम प्रकल्पाचे विकसक श्री. ओमप्रकाश हरचुमल जमतानी व इतर १ तर्फे लिज होल्डर्स कलर्स यांनी ४५.०० m³/day क्षमतेचा Grey Water Treatment Plant बांधणे ऐवजी १४०.०० m³/day क्षमतेचा मैलाशुद्धिकरण प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) बांधणेत आलेला आहे. सदर बांधणेत आलेल्या मैलाशुद्धिकरण प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) बाबत यांनी दिनांक ०१ एप्रिल २०२६ रोजीचे सादर केलेल्या हमीपत्रास अधिन राहून सदरचा ड्रेनेज बांधकाम भाग पूर्णत्वाचा 'ना हरकत' दाखला (Part Completion NOC) देणेत येत आहे.




कार्यकारी अभियंता

ज' क्षेत्रीय कार्यालय, रायगड, स्थापत्य जलनिःसारण विभाग
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, ताथवडे- ३३

प्रत :- मा. शहर अभियंता, बांधकाम परवानगी विभाग यांचे माहितीसाठी सविनय सादर.

Hema Gehani
Trustee

Colours Educational Society
S.N.O210/3 4, Plot No.104,
Ishan Co-op Hsg, Pratham Bungalow,
Wakad, Pune, Maharashtra, 411057